

# URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

## BIURO ADMINISTRACJI

---

Warszawa, dnia 17 października 2019 r.

BA.WZP.26.50.2019.7

### Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 37 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS” - sprawa BA.WZP.26.50.2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający odpowiada na zadane przez wykonawców pytania:

#### Pytanie 1

Czy do oferty oczekujecie Państwo fabrycznych kart katalogowych proponowanych zasilaczy awaryjnych w celu potwierdzenia ich parametrów?

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kart katalogowych oferowanych zasilaczy.

#### Pytanie 2

Czy oczekują Państwo aby zasilacz UPS spełniał następujące normy i dyrektywy oraz w celu spełnienia przedstawić deklarację zgodności?:

1. Bezpieczeństwa EN 62040-1:2008, EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-A/A1:2013,
2. Kompatybilność elektromagnetyczną EMC: EN 62040-2:2006,
3. Dyrektywę Unijną RoHS: EN 50581:2012
4. Dyrektywy 2014/35/WE, 2014/30/WE, 2011/65/UE

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wszystkie wymagania dotyczące zasilaczy zostały zawarte w SIWZ.

#### Pytanie 3

Zamawiający określając minimalne parametry techniczne zasilacza UPS wskazał parametr tolerancji napięcia wejściowego w przedziale 160-276 V. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę parametru zasilacza UPS „tolerancja napięcia wejściowego” w przedziale 162-290 V.

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż zmieni parametr „Napięcie wejściowe” na przedział 176-276 V.

---



Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu umowy - pkt 6 w tabeli nr 1 na następujący:

<b>6</b>	<b>Napięcie wejściowe (V)</b>	<b>176-276</b>
----------	-------------------------------	----------------

Z poważaniem,  
Dyrektor Biura  
Administracji

Barbara Jamróż  
Dokument podpisany elektronicznie