

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

BIURO ADMINISTRACJI

Warszawa, 10 sierpnia 2020 r.

BA.WZP.26.23.2020.7

Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Realizacja robót budowlanych obejmujących wydzielenie klatek schodowych oraz inne niezbędne prace do spełnienia wymagań ppoż. w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu**” - sprawa BA.WZP.26.23.2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający odpowiada na pytanie zadane przez wykonawców do SIWZ:

Pytanie 1:

Proszę o informację z jakiego materiału należy wykonać drzwi D5, D11, D12 - stalowe czy aluminiowe? Drzwi D5 - 1 szt. oraz D11, D12 występują w piwnicy, pozostałe drzwi D5 na pozostałych kondygnacjach.

Odpowiedź

Dopuszcza się wykonanie drzwi w piwnicy i do pomieszczeń technicznych zarówno ze stali cynkowanej lub z aluminium.

Pytanie 2:


Na rzutach kondygnacji drzwi D5 występują w ilości 11szt, drzwi D11 w ilości 4szt, zestawienie stolarki określa Drzwi D5 w ilości 12szt,a drzwi D11 w ilości 3szt. Proszę podać ile faktycznie drzwi D5 i D11 należy zamontować?

Odpowiedź

Wykonawca zobowiązany jest zamontować 12 szt. drzwi D5 i 4 szt. drzwi D11.

Pytanie 3:

Udostępniona dokumentacja wykonawcza zawiera dwa odrębne rzuty I piętra klatki schodowej od ul. Lelewela, W folderze: **REW_A_04.2019!!! WAŻNE** plik: UKE_WRO_PW_RZUTY-I PIĘTRO zawiera inny układ projektowanych ścian i drzwi niż ujęty w pliku: 09_UKE_WRO_PW_6 KLATKA SCHODOWA OD ULICY LELEWELA. Proszę o informację który układ obowiązuje do wyceny i wykonania?



000000330803

Odpowiedź

Zamawiający informuję, że aktualne rzuty pięter znajdują się w zamieszczonej na BIP dokumentacji w folderze REW_A_04.2019!!!_WAŻNE. Jest to zmiana w stosunku do projektu pierwotnego na niektórych piętrach i dlatego folder został oznaczony w nazwie jako „WAŻNE”

Pytanie 4:

Okna 05 i 06 zaprojektowano jako drewniane ppoż, na wizji lokalnej okazało się że okna już wymienione na tej klatce schodowej na ostatniej kondygnacji są wykonane jako aluminiowe ppoż, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okien 05 i 06 z aluminium w klasie odporności ogniowej zamiast drewnianych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zmianę materiału, z którego wykonana będzie stolarka okienna z drewnianej na aluminiową, przy zachowaniu pozostałych parametrów i wyglądu okna z zewnątrz.

Pytanie 5:

Okna 03 i 04 zaprojektowano jako drewniane ppoż, na wizji lokalnej okazało się że te okna piwniczne są wykonane z PCV, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okien 03 i 04 z aluminium w klasie odporności ogniowej zamiast drewnianych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zmianę materiału, z którego wykonana będzie stolarka okienna z drewnianej na aluminiową przy zachowaniu pozostałych parametrów i wyglądu okna z zewnątrz.

Pytanie 6:

Proszę udostępnić STWIORB dot. robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia w załączeniu odrębną dla każdej branży dokumentację STWIORB.

Pytanie 7:

Proszę udostępnić informacje, dane jakie należy umieścić na tablicy informacyjnej zbiorczej

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że na tablicy należy umieścić następujące informacje:

PARTER**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA WE WROCŁAWIU****PIĘTRO I****DOLNOŚLĄSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH WE WROCŁAWIU****PIĘTRO II****NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU****PIĘTRO III****NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU**

PIĘTRO IV

PROKURATURA REGIONALNA WE WROCŁAWIU

PIĘTRO V

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DELEGATURA WE WROCŁAWIU

Zamawiający zastrzega, że ostateczna kolorystyka, krój czcionek i ich wielkość oraz układ napisów i ich treść (w przypadku oficjalnej zmiany nazwy instytucji) na tablicy informacyjnej powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym na roboczo.

Z poważaniem
Dyrektor Biura
Administracji

Barbara Jamróż