

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

BIURO ADMINISTRACJI

Warszawa, 24 czerwca 2022 r.

BA.WZP.26.18.2022.7

Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD”**. Sprawa nr BA.WZP.26.20.2022.

Zamawiający, Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej udostępnia treść zapytania (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z **wyjaśnieniami** treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:

Pytanie 1:

Czy komora posiada certyfikat zgodności z EN 1047-2?

Czy zamawiający wymaga, aby serwis posiadał certyfikat potwierdzający przeszkolenie do serwisowania Lampertz – IT – Securityroom, typu: LSR 18.6E – Guteklasse w celu zachowania certyfikacji EN 1047-2 i właściwości ochrony przed pożarem? Wydaje się to zasadne, z uwagi na wiek komory i dostępność części serwisowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z dokumentacją komora posiada certyfikat zgodności z normą EN 1047-2.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami załącznika 1 do SWZ (*plik: załącznik_nr_1_do_swz-opz_pli_cbd.pdf; strona 61*) przeglądy w obszarze komory Lampertza mają być prowadzone przez serwis posiadający autoryzację producenta.

Z poważaniem